

Quantitativo de sistema preventivos que devem ser instalados, de acordo com o COSCIP -PE			
SISTEMAS PREVENTIVOS			
Descrição	Dimensão	Quant.	Und.
Extintor de PQS	6kg	7	un
Blocos autônomos de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora e potência mínima de 2W, instalados na parede ou teto	---	19	un
Setas fotoluminescentes	13X26	14	un


 EMANUELLA SANTOS SOUTO
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA PE Nº 1820693465