


TRECHO 02

Todos os Eletrodutos subterrâneos são de PVC Rígido e Deverão ser instalados a 70 cm de profundidade (No Mínimo)
 Todos os Eletrodutos sem indicação de Bitola ou diâmetro devem ser de 1" em PEAD



- DISJUNTOR A SECO + DISPOSITIVO DR 40A 4P

— NBR-5444 —

— A T E R R A M E N T O —

— Diagramas —

— Fiação e Dispositivos de Proteção —

3ª CAMADA (FORTEMENTE COMPACTADA) —
2ª CAMADA (FORTEMENTE COMPACTADA) —
1ª CAMADA (MEDIAMENTE COMPACTADA) —

VALA PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS

