

	HIDRANTE DE RECALQUE TIPO PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS.
	CAIXA DE MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS
	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED (POTÊNCIA: 10W)
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM SUPORTE E DISCO DE SINALIZAÇÃO

	EXTINTOR PORTÁTIL PÓ QUÍMICO xKG
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
	HIDRANTE DE RECALQUE TIPO PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS.

I - NÃO SE FAZ NECESSIDADE DE CENTRAL PARA GLP POIS A COPA NÃO ARMAZENA NENHUM TIPO DE FOGÃO INDUSTRIAL.

- 1 - OS APARELHOS DEVEREM SER CONSTITUÍDOS DE FORMA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES ATUA A UMA TEMPERATURA DE 70° C, SUPORTER NO MÍNIMO 1 HORA;
- 2 - OS PONTOS DE CONTATO DEVEM CAUSAR FOCAMENTO, SEJA DIRETAMENTE NA LÂMINA DE ILUMINAÇÃO REFLECTIDA;
- 3 - QUANDO UTILIZADO ANTERIORS OU LÂMINA ÁREA OCUPADA, OS APARELHOS DEVEM SER MONTADOS DE MODO A NÃO CAUSAR FOCAMENTO, NÃO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO;
- 4 - O MATERIAL UTILIZADO PARA FABRICAÇÃO DAS LÂMINAS DEVER SER DO TIPO QUE NÃO SE DEFORME POR CHOQUE TÉRMICO;
- 5 - O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVE DE ENERGIA DEVER TER AUTONOMIA DE PUNTO DE FOCAL FINCIONAMENTO, GARANTINDO DURANTE ESTE PERÍODO A INTENSIDADE DOS PONTOS DE FOCAL FINCIONAMENTO, GARANTINDO A QUALIDADE DE SEUS RESULTADOS;
- 6 - A ILUMINAÇÃO DE ENERGIA DEVE GARANTIR DURANTE EM NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 100000 LUXES, POR MÍNIMO 1 HORA;
- 7 - A ILUMINAÇÃO DEVE PERMITIR O RECONHECIMENTO DE OBJETOS QUE POSSAM DIFICULTAR A CÍCULAÇÃO, TÃO COMO CORDOES, PORTAS, SAIAS, MEDIDAS DE DIFERENÇA DE NÍVEL, ENTRE OUTROS, QUE POSSAM CAUSAR DIFÍCIL MANEJO DOS MESMOS, SEM PREJUDICAR SEUS RESULTADOS PARA OUTROS FINS;
- 8 - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CA A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DEVE SER 220V (CONEXÃO) E A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO INTERNA PARA A EXTRA BATERIA DEVE SER 30V, PARA ALIMENTAÇÃO DE SEGURANÇA.

- 1 - AS ILUMINAÇÕES DE EMERGÊNCIA SERÃO DE INTEIRA AUTONOMIA SENDO APARELHOS PORTÁTEIS E COM SUA FONTE PRÓPRIA.
- 2 - A TEMPERATURA MÍNIMA DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVE SER SUPERIOR QUE 3000K.
- 3 - CADA PONTO DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ CONTAR SUA PRÓPRIA TOMADA PARA SUA FONTE DE ENERGIA SENDO USO EXCLUSIVO PARA A MESMA.
- 3 - AS ILUMINAÇÕES DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 1 HORA EM ACIONAMENTO

ABRIGO PARA EMBUTIR MANGUEIRAS
COM CHAPA DOBRADA, COM
DIMENSÕES ESPECIFICADA EM TABELA

ABRIGO PARA MANGUEIRAS DO TIPO EMBUTIR
COM DIMENSÕES DESCRITAS NA TABELA



ADAPTADOR Ø 63 mm,
R5F x ENGATE
RAPIDO Ø 38 mm



MANGUEIRA DE FIBRA
SINTÉTICA COM
REVESTIMENTO INTERNO
DE BORRACHA, DIÂMETRO E
COMPRIMENTO
CONFORME MEMORIAL E
UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO



I - HORARIO DE FUNCIONAMENTO É DE 08:00 ÀS 14:00 HORAS DE SEGUNDA A SEXTA.


2 - CORRIMÃO ART 183: CONFORME ART 156 DO COSIP: ESCADA COM CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS COM ALTURA DE 0,75M E 0,85M OU COM ALTURA ENTRE 0,70 E 0,92M, DUPLO, ATENDENDO A NBR 9050.

3 - ATESTO QUE: O PUBLICO MAXIMO PARA A EDIFICACAO APRESENTADO NESTE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E DE 400 PESSOAS ESTANDO SOB MINHA RESPONSABILIDADE COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EDIFICACAO, O CONTROLE DA QUANTIDADE DA QUANTIDADE DO PUBLICO. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, ESTOU CIENTE QUE ESTAREI SUJEITO ALÉM DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS PENAS PREVISTA NO ARTIGOS 132 E 330 DO PENAL BRASILEIRO.

4 - DEVERÁ ESTAR APRESENTADA NO LOCAL A PLACA DE QUANTIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO EM LOCAL VISÍVEL.

5 - A COPA NÃO DISPONIBILIZARA DE NENHUMA UNIDADE DE GLP.

	Saída	Placa em PVC (similar) com símbolo indicativo e texto "Saída" - Letra Vermelha em fundo Branco	Indicação do sentido de uma saída de emergência
	Saída de Emergência	Placa em PVC (similar) com símbolo indicativo e texto "Saída de Emergência" - Letra Vermelha em fundo Branco	Indicação do sentido de uma saída



PRANCHA:	01/03	OBJETO: PROJETO DE COMBATE A INCENDIO REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS/PE.
ESCALA:	1:100	CNPJ Nº 11.303.906/0001-00

ELABORAÇÃO: LOCALIZADO NA RUA DANTAS BARRETO, SN, BAIRRO DE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE - 55295-080

REVISÃO:	RRT/ART:	CONTRATO 923510/2021/MDR/ CAIXA	PROCESSO CAIXA 1081252-75/2021
----------	----------	------------------------------------	-----------------------------------

DESENHO: EMMANOEL MORAES	ÓRGÃO FINANCIADOR: CAIXA/ MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
-----------------------------	---

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA PCI E DETALHAMENTO

MODIFICAÇÕES/NOVA REVISÃO DE PROJETO:		
DATA	AUTOR(A)	DESCRIÇÃO

RESP. TÉCNICO(A) DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO(A) DO PROJETO: EMANUELLA SANTOS SOUTO
ENGENHEIRO CIVIL | CREA nº1820693465PE

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CNPJ: 11.303.906/0001-00 SIVALDO ALBINO RODRIGUES PREFEITO